СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЕ307

ОКПД 2: 26.51.63.130

ФОРМУЛЯР

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией счетчика электрической энергии трехфазного многофункционального СЕ307 (далее–счетчик) необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и руководством пользователя.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки счетчика входит:

- счетчик СЕ307* (исполнение, согласно записи в сведениях о приемке)	1 шт.
-руководство по эксплуатации	1 шт.
-формуляр	1 шт.
-руководство пользователя**	1 шт.
-методика поверки САНТ.411152.166 Д1***	1 шт.
-устройство считывания счетчиков СЕ901****	1 шт.
-антенна поставляется в комплекте со счетчиками исполнения «G», «R2»	1 шт.

ТПО AdminTools расположено на сайте в сети интернет www.energomera.ru.

Примечания:

*-счетчик в корпусе С36, закреплен на металлическом основании;

**-расположено на сайте в сети интернет www.energomera.ru;

***-высылается по требованию организаций, выполняющих поверку и ремонт счетчиков;

****-входит в комплект поставки счетчиков исполнения «D» или поставляется по отдельному заказу. Дополнительно в комплект поставки входят:

-элементы питания типа ААА (для исполнений СЕ901 В(U)-04)	2 шт.

Информация о замене сменного модуля связи

Наименование сменного модуля связи	Дата установки (замены)	Ф.И.О	Подпись

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям ТУ 26.51.63-126-63919543-2016 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

3.2 Техническая поддержка ВПО прибора учета, узлов и модулей связи действует в течение всего срока службы.

3.3 Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) 7 лет с даты выпуска. Срок хранения приборов учета до ввода в эксплуатацию 1 год.

3.4 Счетчик, у которого обнаружено несоответствие требованиям технических условий во время гарантийного срока эксплуатации, заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

3.5 По окончании гарантийного срока в течение срока службы счетчика ремонт производится предприятием-изготовителем или сервисными организациями за счет потребителя (покупателя).

3.6 Гарантии предприятия-изготовителя прекращаются, если счетчик имеет механические повреждения, возникшие не по вине производителя, а также, если сорваны или заменены пломбы, установленные при выпуске счетчика.

ФОРМУЛЯР НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧЁТЧИКА!

Адрес предприятия-изготовителя:

АО «Электротехнические заводы «Энергомера».
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415. Тел.: (8652) 35-75-27,
факс: (8652) 56-66-90. Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27.
e-mail: concern@energomera.ru, www.energomera.ru.
Гарантийное обслуживание: 357106, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул.Гагарина, д.217.

изм.13

Информация о заменах литиевого элемента

Организация, установившая (сменившая) литиевый элемент	Дата установки (замены) литиевого элемента	Ф.И.О	Подпись

4 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЧИКЕ

Счетчик соответствует требованиям раздела III «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (утверждены постановлением правительства РФ № 890 от 19.06.2020).

Потребляемая активная мощность по цепям напряжения на каждую фазу (без учета модулей связи), не более 2 Вт;
Потребляемая полная мощность по каждой цепи тока для счетчиков:
- непосредственного включения, не более 1,0 В·А;
- трансформаторного включения, не более 0,9 В·А.

5 СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В программу счетчика при выпуске введены следующие значения:

Информация о перепрограммировании_____
_____

6 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Счетчик соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Место для этикетки с МАС-адресом

М.П.(оттиск клейма ОТК)

7 СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

Счетчик на основании результатов первичной поверки признан годным для эксплуатации.

М.П. (ФИО, подпись и оттиск клейма поверителя)